



Gniezno, dnia 03.08.2015 r.

**Odpowiedzi na pytania - 1**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór Nadleśnictwo Gniezno – I etap” – II postępowanie*

Oznaczenie postępowania : Zn. spr. SA.270.4.2015.SA3

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Nadleśnictwo Gniezno przesyła odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

W SIWZ rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia ppkt.3) Konstrukcja nawierzchni drogi leśnej pożarowej nr 14

- górna warstwa kruszywo (granit, melafir, gabro, itp.) 0/31,5 mm z kłińcem 4/20 mm i mieszanką drobną 0,075/4 mm h= 7 cm z zagęszczeniem układana rozścielaczem
- dolna warstwa kruszywo łamane 0/63 mm h=20 cm zagęszczona

W/w zapisy stoją w sprzeczności w stosunku do rysunków oraz kosztorysu. W kosztorysie lp. 14 d.3 została uwzględniona konstrukcja nawierzchni Podbudowa z kruszywa łamanego wapiennego 31,5/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Prawidłowy jest zapis kosztorysu - Podbudowa z kruszywa łamanego wapiennego 31,5/63 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

**Pytanie nr 2**

Czy Inwestor dopuszcza do zamięłowania nawierzchni grub. 7 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm tylko miał kamienny 0/5 mm w miejsce kłińca 4/20 mm i mieszanki drobnej 0,075/4 mm ?

Biorąc po uwagę wieloletnie doświadczenie przy budowie i przebudowie dróg leśnych tego typu oraz skuteczne stosowanie proponowanej technologii i materiału zamięłowania uważamy przedstawiony w/w przez nas sposób zamięłowania za wystarczający. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie zaproponowanego wyżej materiału ze względu na kłopot w ich pozyskaniu wynikający z potrzebnej ilości.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału do zamięłowania.

Nadleśnictwo Gniezno informuje, że nie przedłuża termin składania ofert.

Z-ca Nadleśniczego  
Andrzej Kiskarewicz